

COMPARAISON SYNTHETIQUE

COMPARAISON DES PRINCIPAUX CRITERES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES

04/02/2019

PLEIN AIR	Anneau	#couloirs		Revêtement	Steeple	Haut	Long/TS	Perche	Poids	Disque		Marteau		Javelot	
		L.droite	Anneau								Cage		Cage		
IAAF	400m	8 mini	8 mini	Synthétique	oui	25mx16m	2x40m mini	2x40m mini	1x25m	1x80m	IAAF	1x90m	IAAF 2004	2x33,5m mini	100m
NATIONAL	400m	8 mini	8 mini	Synthétique	oui	20mx16m	2x40m mini	2x40m mini	1x25m	1x80m	IAAF	1x85m	IAAF 2004	2x33,5m mini	90m
REGIONAL	400m	6 mini	6 mini	Synthétique	oui	15mx16m	2x40m mini	2x40m mini	1x20m	1x65m	Sous responsabilité du Maître d'ouvrage	1x70m	IAAF 1994	1x30m mini	70m
DEPARTEMENTAL	250m mini	4 mini	4 mini	Multisport ou synthétique	non	15mx16m	1x30m mini	1x30m mini	1x15m	1x40m		1x40m	IAAF 1994	1x20m mini	40m

SALLE	Revêtement	Anneau		Ligne droite		Haut	Long/TS	Perche	Poids	
			couloirs		couloirs					Cage
IAAF	Synthétique	200 m	6 mini relevés	60 m	8x1,22 m	1x16m	1x40m	1x40m	25m	IAAF
NATIONAL	Synthétique	200 m	6 mini relevés	60 m	8x1,22 m	1x15m	1x40m	1x40m	22m	IAAF
REGIONAL	Synthétique	200 m	4 mini relevés	60 m	6x1,22 m	1x15m	1x40m	1x40m	19m	Sous responsabilité du Maître d'ouvrage
DEPARTEMENTAL	Multisport ou synthétique	XXX	XXX	50 m mini	1m mini	1x10m	1x20m	1x20m	15m	